

INVENTARI ORIENTATIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES AMB INDICACIÓ DE LES LÍNIES GENERALS DE MANTENIMENT

		INSTAL·LACIONS TÈRMiques: manteniment segons IT3 + certificat anual de manteniment per mantenedor autoritzat				INSTAL·LACIONS COMBUSTIBLES CALEFACCIÓ		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BT/MT	SISTEMA PARALLAMPS	INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANEJAMENT		
CENTRE ESCOLAR	TIPUS CALEFACCIÓ	CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT GENERADORS DE CALOR PER COMBUSTIBLE CALDERA	CIRCUIT CALEFACCIÓ	CLIM. EXPANSIÓ DIRECTA / REFREDADORES D'AIGUA	PRODUCCIÓ ACS	GASOLI (DIPÒSIT)	GAS				SISTEMA ABASTIMENT AIGUA	SISTEMA SANEJAMENT	SISTEMES TRACTAMENT AIGUA
LINIES GENERALS DE MANTENIMENT		Abril: aturada calefaccions i tancament gas. Estiu: neteja calderes, ajustament cremadors (amb informe emissió gasos) i manteniment general. Setembre: posada en marxa, ajustament general i programació.	Setembre: porgat i posada a punt circuits	Abril i octubre: canvi règim i posada a punt	Segons taules annex	Prova estanquitat + inspecció periòdica per OCA cada 5 anys (només enterrats)	revisió anual per mantenedor. Inspecció periòdica per distribuïdora cada 5 anys	inspecció periòdica reglamentària cada 5 anys	Revisió anual per mantenedor	Segons taules annex	Estiu: neteja aljubs. Setembre: neteja o posada a punt circuits. Segons taules annex	Segons taules annex	Segons taules annex
ALEXANDRE ROSSELLO	Plaques elèctriques				1 termo P1ª				Ingesco PDC 3.1		xarxa municipal. 3 dipòsits fibrociment 500 l anul-lats. Aljub anul-lat	xarxa municipal	sense dades
ANSELM TURMEDA	radiadors aigua	ROCA NTD-130 151,2 KW any 1983	ROCA - acer		1 termo vestuaris + 1 PB + 1 cuina	AERI - PARET SIMPLE		Bateria condensadors			xarxa municipal. 4 dipòsits fibrocement 1000 l anul-lats	Fosa sèptica	sense dades
S'ARANJASSA	Plaques elèctriques				1 termo						xarxa municipal. 2 aljubs anul-lats.	xarxa municipal?	sense dades
CAMILO JOSE CELA	radiadors aigua	ROCA NTD-200 232 KW any 1987	ROCA - fusa	Aparells clima a diverses sales	5 termos	SOTERRAT	cuina		Electrònic		xarxa municipal. 7 dipòsits fibra i fibrociment anul-lats. Aljub zona vestuaris pati inutilitzat?	xarxa municipal	dosificador clor no operatiu
CAMILO JOSE CELA E.I.	climatització			Aparells clima a diverses sales	2 termos						xarxa municipal	xarxa municipal	dosificador clor no operatiu
CAN PASTILLA	climatització			Sistema VRV per a tot el centre	Captadors solars + centraleta control legionelosi			Bateria condensadors?	Ingesco PDC 3.1		xarxa municipal. Aljub c.i. i reg compartit, grups pressió independents.	xarxa municipal	descalcificador a cuina. Antigament osmosis
CAS CAPISCOL	Plaques elèctriques	ROCA G100/110XIE 126 KW any 2005 + otra ACS	ROCA - fusa		Per caldera. Acumulador ACS		calefacció	Bateria condensadors?	Ingesco PDC E45		Aljub i grup pressió per a reg. Dipòsits AFS anul-lats i acumulador ACS	Fosa sèptica	descalcificador a cuina
CASABLANCA	Plaques elèctriques				1 termo PB						Xarxa municipal. Dipòsit fibociment 300 l i grup anul-lat	xarxa municipal?	sense dades
COLL DEN REBASSA	Plaques elèctriques				2 termos? + 1 termo cuina		bateria propà 4+4 cuina				xarxa municipal	pou absorvent	docificador clor a recinte comptador no operatiu
COLL DEN REBASSA E.I.	radiadors aigua				4 termos	SOTERRAT		suministre independent			xarxa municipal	xarxa municipal	sense dades
COSTA I LLOBERA	radiadors aigua	ROCA NTD-200 232 KW any 1990	ROCA - classic 4 Col		1 termo a infantil + 1 termo a cuina	AERI - PARET DOBLE	cuina	127/230 V			xarxa municipal? (Hi ha dipòsit i grup a cuarto caldera) dipòsit Fibrociment a soterrani	Aljub i grup fecals	Osmosis no operativa
ESTABLIMENTS	radiadors aigua	ROCA CPA-100 116 kw any 2000	ROCA - fusa. DUBAL 3 col	Aparells clima a edifici annexe (antiga porteria)	2 termos + 1 termo cuina	SOTERRAT					xarxa municipal (dipòsits anul-lats)	a estació bombeig EMAYA (antiga porteria)	
ES PIL·LARI	radiadors aigua	ROCA TD-100 116,3 kw any 1983	ROCA - fusa. DUBAL 4 col		1 termo a menjador + 2 a pati + 1 a P 1ª	SOTERRAT	Hi ha dipòsit propà anul-lat		Electrònic		xarxa municipal. Aljub grup c.i. i aigua consum compartit anul-lat	xarxa municipal?	
ES PONT	radiadors aigua	ROCA TR-80	ROCA - fusa DUBAL 3	Aparell clima a menjador	1 termo a cuina	SOTERRAT	cuina				xarxa municipal (aljub anul-lat)?	xarxa municipal?	sense dades
AINA MOLL i MARQUÈS	radiadors aigua	BUDERUS Logano GE315 200 Kw any 2009	ROCA - fusa. DUBAL 4 col		1 termo a cuina + 4 a plantes pis + 1 porteria						xarxa municipal. 4 dipòsits fibrociment 500 l anul-lats. Aljub anul-lat?	Dipòsit i bombeig de fecals. Dipòsit i bombeig de pluvials	sense dades
FELIPE BAUZA	radiadors aigua	ALDINGAS 62SE4M 248,8 Kw any 2003			2 termos PB + 1 cuina + 1 porteria + 1 vestuaris		calefacció	Bateria condensadors	Ingesco PDC 5.3		xarxa municipal (dipòsits anul-lats)	Aljub i grup fecals	Dosificador clor no operatiu. Descalcificador a cuina
ESCOLA GRADUADA	radiadors aigua	3 uds. REMEHA QUINTA - PRO mural		Aparells clima a diverses sales	termo a cuina. Altres?	AERI - PARET SIMPLE	calefacció	Bateria condensadors?	Electrònic		xarxa municipal	xarxa municipal	sense dades
GABRIEL VALSECA	radiadors aigua	ROCA CPA-200 232 kw any 1998		Aparell clima a menjador	1 termo a PB	SOTERRAT	cuina		Ingesco PDC 5.3		xarxa municipal (aljub anul-lat)	xarxa municipal?	descalcificador a cuina
GENOVA	radiadors aigua	FERROLI GL-1100 128 Kw any 1970			1 termo a cuina + 1 a porteria	AERI - PARET DOBLE					Dipòsit i grup pressió? Aljub inutilitzat?	xarxa municipal?	sense dades
MOLINAR	radiadors aigua	YGNIS 110 121 Kw any 2006	ROCA - fusa DUBAL 3	Refredadora aigua i clima a diverses sales	1 termo P1ª + 1 termo cuina		cuina				xarxa municipal (dipòsits anul-lats?)	xarxa municipal?	descalcificador a cuina
JAFUDA CRESQUES	radiadors aigua	ROCA CPA-200 232,6 kw any 2006	ROCA - fusa DUBAL 3 Col	Aparells clima a diverses sales	3 termo a PB, P1, P2 + 1 termo a cuina	SOTERRAT	calefacció	Bateria condensadors			xarxa municipal. Aljub contra incendis soterrat. 13 dipòsits fibrocement anul-lats	xarxa municipal	Dosificador clor no operatiu. Descalcificador a cuina
JAUME I	Plaques elèctriques	BAXI CPA 396-BT 395 Kw any 2013	ROCA - fusa classic 4 col		2 termos a cuina + 1 a vestuari PB + 1 a porteria		cuina	127/230 V parcial			4 dipòsits fibrocement i grup pressió	xarxa municipal?	dosificador clor no operatiu
JOAN CAPO	radiadors aigua				1 termo a PB	AERI - PARET SIMPLE					xarxa municipal (aljub anul-lat)	Aljub i grup fecals. Doble escomesa clavegueram. Aljub i grup pluvials	
JOAN MIRO	radiadors aigua	(2) ROCA TD-250 290 Kw any 1980 + ROCA T50	ROCA panell acer simple	Aparells clima a biblioteca	1 termo a vestuaris + 1 termo a gimnàs	AERI - PARET DOBLE		suministre compartit amb poliesportiu	electrònic		xarxa municipal (aljub anul-lat?)	xarxa municipal	
LA SOLEDAD	radiadors aigua	ICI CALDAIE	ROCA fusa DUBAL 4 COL		1 termo a cuina		cuina	Bateria condensadors			xarxa municipal (dipòsit anul-lat?). Aljub c.i.	xarxa municipal	
Mª ANTÒNIA SALVÀ	radiadors aigua			Aparell clima a menjador	1 termo PB + 1 P1ª				Electrònic		xarxa municipal (dipòsits i aljub anul-lats)?	Fossa sèptica a infantil + Grup bombeig pluvials	Osmosis retirada y llevada a CEE Son Ferriol
MARIANO AGUILO	Plaques elèctriques	2 uds. WIESSMAN mural 80 Kw any 2010	ROCA - planxa acer	fancoils gimnàs són del sistema calefacció	1 termo a vestuaris + 1 a PB direcció		calefacció				xarxa municipal (dipòsits anul-lats)?	xarxa municipal?	sense dades
MARIANO AGUILO E.I.	radiadors aigua	2 uds. WOLF mural TGB-60 57,2 Kw any 2008 - de condensación	ROCA - fusa DUBAL 4 col		Captadors solars + 2 acumuladores		calefacció + cuina	suministre independent			xarxa municipal? (Hi ha dipòsit i grup a cuarto caldera) dipòsit Fibrociment a soterrani	xarxa municipal?	descalcificador
MAXIMO ALOMAR	Plaques elèctriques			Aparells clima a diverses sales	1 termo a PB				Ingesco PDC 5.3		Dipòsits aigua i aljub?	xarxa municipal?	sense dades
MIGUEL PORCEL	radiadors aigua	ROCA CPA-200 210 Kw any 1994			2 termos a vestuaris i cuina		calefacció				xarxa municipal	xarxa municipal	
PAULA TORRES	radiadors aigua	FERROLI Pegasus F2N852S 93,5 Kw any 2005			acumulador ACS		calefacció + cuina				aljub i grup pressió?	xarxa municipal?	sense dades
PRACTICAS	radiadors aigua	(2) WOLF MK-1-220 220 Kw any 2008 + Saunier Duval 24 Kw (portera)	ROCA panell acer simple		Captador solar		calefacció + cuina		Radioactiu		xarxa municipal (aljub anul-lat). Aljub c.i. separat	xarxa municipal	descalcificador
RAFAL NOU	radiadors aigua	ROCA NTD-200 232 Kw any 1987	ROCA - fusa 4 Col	Aparells clima a diverses sales	termo a cuina?		calefacció				xarxa municipal	xarxa municipal	

RAFAL VELL	radiadors aigua	FERROLI AGS-01 170 200 Kw any 1986	ROCA - fusa 4 Col		1 termo a cuina + 1 a vestidors	AERI - PARET SIMPLE	calefacció + cuina		Electrònic		xarxa municipal. aljub c.i. i consum compartit	xarxa municipal?	Osmosis cuina
RAFAL VELL E.I.	radiadors aigua	ROCA NGO 50/40 GT 200 Kw any 2000			2 termos a P1ª	SOTERRAT		mateix suministre			mateix sistema	?	sense dades
SA INDIOTERIA	radiadors aigua	ROCA NTD-200 306 Kw any 1987	ROCA - panell acer doble	Aparells clima a sala professors	2 termos vestuaris + 1 termo cuina		cuina		Electrònic		xarxa municipal (aljub anul-lat). Aljub c.i. devall biblioteca	Aljub + bombeig en pati devora informàtica	sense dades
SANTA CATALINA	Plaques elèctriques	ROCA CRONO 10L G100 124 Kw any 1993			2 termos a gimnàs		calefacció		Ingesco PDC 3.1		aljub c.i. i aigua compartit? Grups independents	xarxa municipal	
SANTA ISABEL	climatització				1 termo a menjador + 1 a porteria				Ingesco PDC 3.3		xarxa municipal. 5 dipòsits fibrocement coberta. Porteria n'emplea 2	xarxa municipal	descalcificador a cuina
SANT JORDI + E.I.	Plaques elèctriques			Aparells clima	1 termo a infantil			mateix suministre			Dipòsits d'aigua	xarxa municipal?	Osmosis no operativa
SECAR DE LA REAL	Plaques elèctriques				1 termo a P1ª						xarxa municipal (aljub anul-lat?)	xarxa municipal?	sense dades
SON ANGLADA	Plaques elèctriques				1 termo a cuina						xarxa municipal (aljub anul-lat?)	xarxa municipal?	sense dades
SON CANALS	radiadors aigua				3 termos a PB	PROPÀ - SOTERRAT					xarxa municipal. Aljub grup c.i. i aigua consum compartit	xarxa municipal?	sense dades
SON FERRIOL	radiadors aigua	ROCA CPA-250 315,6 Kw any 2003		Aparells clima a diverses sales (direcció, informàtica, etc.)	1 termo cuina + 2 termos PB	AERI - PARET DOBLE	calefacció		Radioactivo		Aljub c.i. i dipòsit aigua. Entrada aigua consum humà comuna amb calefacció	xarxa municipal	
SON FERRIOL CEE	climatització	ROCA 416-M 186 Kw any 1977	ROCA - classic 4 Col		2 termos a gimnàs, 1 a cuina i 2 a PB?						Dipòsits aigua i grup pressió	Fossa sèptica	Equip cloració. Osmosis no operativa
SON MALFERIT	climatització			Aparells clima per tot		SOTERRAT			Electrònic		xarxa municipal?	xarxa municipal?	
SON OLIVA	radiadors aigua	(2) ROCA TD-250 290 Kw any 1980 + ROCA T-50 (portera)		Aparells clima a diverses sales	1 termo a infantil		cuina	suministre compartit amb poliesportiu	Ingesco PDC 5.3		xarxa municipal (aljub anul-lat)	xarxa municipal	
SON PIZA	radiadors aigua	(2) ROCA CPA-200 232,6 kw any 2006 (cale) + ACV-HN 60 N (ACS)	ROCA - fusa DUBAL 3 Col	Aparells clima a diverses sales (infantil, menjador, direcció)	ACS amb caldera exclussiva + captadors solars + sistema control legionel-losi	SOTERRAT	calefacció + cuina	Bateria condensadors			Aljub i grup AFS + aljub i grup c.i. + aljub pluvials (per reg). ara va directe de carrer. preinstal·lació reg	xarxa municipal	Equip cloració per a ACS (No operatiu). Descalcificador a cuina
SON QUINT + E.I.	radiadors aigua	ROCA NTD-165 217,1 Kw any 1987	ROCA panell acer doble		2 termos a vestuaris + 1 a cuina + 1 a infantil	SOTERRAT		suministres independents	Punta Franklin		xarxa municipal (aljub anul-lat?)	Aljub i grup fecals	Osmosis no operativa
SON RULLAN	radiadors aigua	REMEHA P320/7 185 Kw any 2010	ROCA panell acer simple		1 termo a cuina	SOTERRAT	bateria propà 4+4 cuina	suministre compartit amb IES	Electrònic		xarxa municipal. Aljub comú, emprat només per c.i.	xarxa municipal?	Equip cloració no operatiu
SON RULLAN E.I.	radiadors aigua	ROCA CPA-130 151,1 Kw any 1994	ROCA panell acer simple		1 termo			mateix suministre			xarxa municipal	xarxa municipal?	Equip cloració no operatiu
SON SERRA	radiadors aigua	WOLF R31-G-STAV any 2004	ROCA - acer	Aparell clima a ed. Especial	1 termo a infantil	SOTERRAT	calefacció + cuina		Radioactiu		xarxa municipal. Dipòsit i grup de pressió anul·lats	xarxa municipal?	Descalcificador per circuit calefacció. Grup osmosis i aljub no operatius
TAMARELLS	radiadors aigua	ROCA NTD-185 215,12 Kw any 1987	ROCA panell acer simple			AERI - PARET DOBLE	tenen dipòsit propà per porteria		Electrònic		aljub c.i. i aigua compartit	Aljub i grup fecals	dosificador clor anul-lat
VERGE DE LLUC	radiadors aigua	FERROLI Prextem 125 136 Kw any 1997	ROCA - fusa DUBAL 3 Col		1 termo a infantil + 1 termo zona menjador						xarxa municipal	xarxa municipal	sense dades
VIVERO	radiadors aigua	ALDINGAS Aldinpack F1 124,4 Kw any 2004					calefacció				xarxa municipal	xarxa municipal	

* casella en blanc: informació orientativa / sense dades

* casella en gris: no en disposa