


Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals

1.1 Criteris d'accessibilitat a casetes, carpes o estands de fires, exposicions, mercats i altres esdeveniments similars


- Ha d'existir un pas amb una amplària mínima d'1'80 m, i una altura de 2'20 m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut.
- El paviment ha de ser dur i antilliscant, sense reguirixos diferents del del mateix paviment. No es consideren accessibles les superfícies pavimentades amb graveta, arena o qualsevol material blan no compactat.
- No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat sense itinerari accessible alternatiu (adjacent) perfectament senyalitzat.
- Els pendents transversals no han de superar el 2%.
- Si compta amb més d'una planta, o hi ha diferents nivells, amb diferents activitats, la comunicació vertical entre aquests ha de ser accessible.
- S'ha d'evitar tant com sigui possible la col·locació de cablejat (línies d'electricitat, cables tensors, etc.) en l'itinerari de deambulació.



- Els accessos a l'interior de casetes, carpes o Estands, han de ser accessibles, les seves zones de trànsit han de tenir un ample mínim de 90 cm, i disposar d'un espai de gir de 150 cm de diàmetre.
- L'espai de deambulació no ha d'estar saturat per l'acumulació de mobiliari i altres objectes que en dificultin el recorregut.
- A nivell de sòl no ha d'existir cap relleu amb el qual es pugui travelar.

Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals


- No han d'existir elements solts ni cables pel sòl en zones de pas.
- Els cables conductors de qualsevol tipus, que per raons especials no puguin anar volats i hagin de travessar la zona de l'itinerari accessible, han d'estar protegits en tota la seva longitud i perfectament senyalitzats amb contrast de textura i color diferent del de la resta del paviment, permetent ser fàcilment detectats per persones amb mobilitat reduïda (usuàries de cadira de rodes, caminadors, bastons o crosses, cotxets de bebès, etc.), persones amb visió reduïda i invidents.



- Els tapacables no s'han de col·locar davant portes o entrades d'accés a instal·lacions.
- No s'admeten cables solts o subjectes amb materials (com cinta adhesiva) que per frec o deambulació puguin desferrar-se, fer l'itinerari impracticable o provocar accidents.
- Els accessos o portes han de tenir una amplària mínima de 80 cm. En les portes de dues fulles, almenys una d'elles (la que obre) ha de tenir una amplària de 80 cm.
- Els mecanismes manuals d'obertura de portes s'han d'accionar mitjançant pressió o palanca (no s'accepten poms).
- Les portes o paraments de cristall (transparent o translúcid) han d'estar marcats en tota la seva longitud amb dues bandes horitzontals, de 5 cm d'ample, de color que contrasti amb l'entorn a una altura de 120 cm i 170 cm.
- La il·luminació mínima arran de terra ha de ser de 20 luxs.
- S'han d'evitar els canvis bruscs d'intensitat lumínica entre espais adjacents.
- Els elements d'il·luminació s'han de disposar de manera que no provoquin enlluernaments.


Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals

- Criteris d'una rampa accessible:
 - L'ample útil de pas és d'1'80 m.
 - Pendent transversal màxim: 2%.
 - Trams de menys de 3 metres de llarg: 10% de pendent màxim.
 - Trams entre 3 i 6 metres de llarg: 8% de pendent màxim.
 - Trams de més de 6 metres de llarg: 6% de pendent màxim.
 - La llargada màxima dels trams és de 10 m (solament per al 6%).
 - La unió entre trams ha de ser amb replans on es pugui descriure un cercle d'1'50 m lliure d'obstacles.
- Els accessos a les casetes, carpes o estands muntats damunt tarimes han de tenir una rampa que no superi el 10%.
- Quan les rampes siguin iguals o menors al 6%, i amb altures iguals o superiors a 16 cm, aquestes han de dur un sòcol o platina a banda i banda, amb una altura mínima de 10 cm, que servirà de guia per a invidents, i alhora evitar que surtin les rodes de les cadires, caminadors, crosses, bastons, cotxets de bebès, etc.



rampa menor o igual al 6%


- Les rampes que superin el 6% han de disposar de passamans a dues altures (70 cm i 100 cm) a banda i banda, que s'han d'estendre 25 cm més enllà dels extrems.



rampa superior al 6%

Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals


- Els passadissos o zones de trànsit fora de carpes o estands han de tenir un pas mínim d'1'80 m. Si aquests estan en laterals i damunt tarimes, la part exterior s'ha de protegir amb un sòcol de 10 cm d'altura i un element de protecció a dues altures, 70 i 100 cm.



- Els rètols o cartells no han d'envair l'itinerari.

Elements de mobiliari

- Els taulells d'atenció al públic han de ser accessibles; la part més alta ha de tenir una altura màxima de 110 cm, i la part més baixa, el taulell adaptat, ha de tenir una amplària mínima de 80 cm, una altura màxima de 85 cm, un mínim de 70 cm per baix, i una profunditat de 60 cm per a permetre l'aproximació de cadires de rodes.



- Les taules adaptades han de tenir una altura màxima, per baix, de 70 cm (en aquests 70 cm no s'inclou el nervi de la taula si en tingués), i una profunditat de 60 cm, sense cap obstacle (potes), per a permetre l'aproximació de cadires de rodes. Almenys un 50% del mobiliari ha de ser adaptat.

Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals

- Els panells informatius s'han de situar a una altura de lectura adequada per a usuaris en cadira de rodes, persones de baixa alçada, o per a persones amb dificultats per a mirar cap amunt. El pla vertical d'abast visual adequat se situa entre 50 i 170 cm d'altura. Els cartells informatius han de tenir un contrast de color i una grandària de lletra adequats. Depenent de la ubicació dels cartells informatius, el text ha de tenir una grandària. S'adjunten taules (pàg. 6) de contrastos de color i grandàries de lletra.
- En el cas d'habilitar-se aparcaments específics per a l'esdeveniment, han d'existir places d'aparcament adaptades (una de cada 33) perfectament senyalitzades (senyal vertical), amb la comunicació des d'aquestes fins a l'esdeveniment a través d'un itinerari accessible.
- En el cas d'habilitar-se banys per a l'esdeveniment, han d'existir banys accessibles.
- El muntatge d'estructures per a esdeveniments (tarimes, escenaris, graderies, etc.) a la via pública no ha d'envair els itineraris o passos accessibles com rebaixos de voreres, semàfors, o passos de vianants; en aquest cas, s'ha d'habilitar una ruta alternativa accessible perfectament senyalitzada.
- Quan s'hagi d'instal·lar algun tipus d'escenari al qual hagi d'accedir el públic, aquest ha de disposar d'un element accessible (rampa) que comuniqui amb l'itinerari accessible.
- Quan els esdeveniments siguin amb inscripció prèvia del públic, el formulari ha de disposar d'un apartat en el qual puguin indicar-se les necessitats especials de les persones amb discapacitat.
- S'ha de tenir en compte la utilització d'elements de suport per a l'eliminació de barreres de comunicació (audioguia, braille, videoguia, subtitulació, llengua de signes...).


Contacte per a consulta:

Àrea delegada d'Infraestructures i Accessibilitat

971 76 48 00 – ext. 5110 / 5113

accessibilitat@palma.es

Criteris d'accessibilitat per a esdeveniments temporals



“E” de Snellen

DISTÀNCIA	GRANDÀRIA	
	MÍNIM	RECOMANABLE
≥ 5 m	7 cm	14 cm
4 m	5,6 cm	11 cm
3 m	4,2 cm	8,4 cm
2 m	2,8 cm	5,6 cm
1 m	1,4 cm	2,8 cm
50 cm	0,7 cm	1,4 cm

COMBINACIONS RECOMANADES COLOR/CONTRAST	
DETALLS	SUPERFÍCIES GROSSES
BLANC	BLAU FOSC
NEGRE	GROC
VERD	BLANC
VERMELL	BLANC
BLAU	BLANC
NEGRE	BLANC
GROC	NEGRE
BLANC	VERMELL
BLANC	VERD FOSC
BLANC	NEGRE