

LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1 (Distancia máxima de observación)

- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)
- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)
- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACION

CARACTERÍSTICAS CONFORMES A UNE 23034-88 (Distancia máxima de observación)

- SALIDA HABITUAL
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (e=10m)
  20: 447 x 447 mm. (10m<d≤20m)
  30: 670 x 670 mm. (20m<d≤30m)
- SALIDA EMERGENCIA
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (e=10m)
  20: 447 x 447 mm. (10m<d≤20m)
  30: 670 x 670 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- PROHIBIDÓN ASCENSOR
  UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR
  DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO

LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:

NOTAS:
LOS DIBUJOS DE DETALLE PREVALECEN SIEMPRE SOBRE LOS DIBUJOS GENERALES.
NO MEDIR LOS DIBUJOS, SE DEBERÁN UTILIZAR LAS COTAS REPRESENTADAS.
LOS ALINEAMIENTOS DE FACHADA SE REFIEREN AL PARAMENTO EXTERIOR DE LOS ALINEAMIENTOS DIBUJADOS, LOS REMATES Y PLANOS DE REVESTIMIENTO.
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA SON DE OBRA NUEVA.
TODOS LOS ELEMENTOS DE PAREDES, TECHOS Y SUELOS SERÁN REPLANTEADOS EN OBRA.
TODAS LAS COTAS PLANIMÉTRICAS Y ALTIMÉTRICAS DEBERÁN RESPETAR LOS DIBUJOS DE TIPOS DE MURO.

ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE LOS AUTORES Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO, DIVULGADO O COPIADO, INTEGRAL O PARCIALMENTE, SIN EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS. TODOS LOS DERECHOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACIÓN EN VIGOR.



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA15 | PLANO DE: HOTEL PLANTA CUBIERTA (nivel +38.80m) - SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

PROYECTO DE EJECUCIÓN | JULIO 2008

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESOS. PALMA DE MALLORCA

ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI

ARCHIVO: 802409_PA15_SEÑ.dwg | FECHA: JULIO 2008 | DIN A0. ESCALAS:1:100 | ANJOLA AL Nº:

ASESORES:
- Estructura: NB 35, SL. Ing.
- Acústica: Higini Arau. Ing.
- Instalaciones: JG. Ing.
- Iluminación: A.L.S. Architectural Lighting Solutions

COLABORADORES: Vivella Jofre Cirera, Ana Hruby, Rafael Sheni, Sofia Cecchierini, Wojciech Gumiel, Oskar Martín arias.

Versión: Arquitectura 9 de Junio de 2008