LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23034-88 (Distancia máxima de observación)
CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1 (Distancia máxima de observación)	
UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (a=0m)	
UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x270mm (a=0m)	
UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (a=0m)	

SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN							
	SALIDA HABITUAL UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES: 224 x 224 mm. (a=10m) 20: 447 x 447 mm. (10m<a<20m) 30: 670 x 670 mm. (20m<a<30m)		RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE) 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)
	SALIDA EMERGENCIA UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES: 224 x 224 mm. (a<10m) 20: 447 x 447 mm. (10m<a<20m) 30: 670 x 670 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE) 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)
	RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN PARED 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		RECORRIDO EVACUACIÓN UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE) 320 x 160 mm. (a<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<a<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<a<30m)		PROHIBICIÓN ASCENSOR UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO



LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA04	PLANO DE: PALACIO CONGRESOS. PLANTA TERCERA (nivel +13.50m/+15.00m) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCIÓN	JULIO 2008

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS, PALMA DE MALLORCA
ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI

ARCHIVO: B02-606_PA04_SEÑ.dwg	FECHA: JULIO 2008	DIN A1, ESCALAS:1/200	ANULA AL Nº:

ASESORES:
Estructura: MB 36, SL. Ing.
Acústica: Higini Arau, Ing.
Instalaciones: JG, Ing.
Iluminación: FLUZ, Architectural Lighting Solutions
Colaboradores en Mallorca: CAN Arquitectos

COLABORADORES: Joan Gelp, Madle Julia Costa, Edurne Pradera, Moisi Alonso, Ibahim Ouaga, Sergio Martínez, Andreea Bodin, Jordi

Versión: Arquitectura 28 de Mayo de 2007