LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1
(d=distancia máxima de observación)

- UBICACIÓN EN PARED;SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d=10m)
- UBICACIÓN EN PARED;SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d=10m)
- UBICACIÓN EN PARED;SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d=10m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23034-88
(d=distancia máxima de observación)

- SALIDA HABITUAL
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (d=10m)
  20- 447 x 447 mm. (15m<d≤20m)
  30- 670 x 670 mm. (20m<d≤30m)
- SALIDA DERECHA
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (d=10m)
  20- 447 x 447 mm. (15m<d≤20m)
  30- 670 x 670 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN: UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (15m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- PROHIBICIÓN ASCENSOR
  UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR
  DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (d=10m)
  20- 632 x 316 mm. (10m<d≤20m)
  30- 948 x 474 mm. (20m<d≤30m)

LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA06	PLANO DE: PALACIO CONGRESOS (APARCAMIENTO). PLANTA SÓTANO -1 (nivel -03.70 / -07.20) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCIÓN	JULIO 2008

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS, PALMA DE MALLORCA
ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI

ARCHIVO: B02-PA06_PA06_SEG.dwg	FECHA: JULIO 2008	DIN A1, ESCALAS 1:200	ANULA AL Nº:

ASESORES:
- Estructura: MB 3G, SL, Ing.
- Acústica: Higini Arau, Ing.
- Instalaciones: JG, Ing.
- Iluminación: CLUE, Architectural Lighting Solutions
- Colaboradores en Mallorca: CAN Y Arquitectos

COLABORADORES: Julián Gallo, Media Julián Cowles, Edurne Pradera, Moisés Alfonsín, Ibelfrán Dorgaz, Sergio Martínez, Andreas Bodin, Jordi

Versión: Arquitectura 25 de Mayo de 2007