LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES
DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1
(h=distancia máxima de observación)

- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS
  DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)
- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS
  DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)
- UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS
  DIMENSIONES 210x210mm (e=10m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACION

CARACTERÍSTICAS CONFORMES A UNE 23034-88
(h=distancia máxima de observación)

- SALIDA HABITUAL
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (e=10m)
  20: 447 x 447 mm. (10m<h≤20m)
  30: 670 x 670 mm. (20m<h≤30m)
- SALIDA EMERGENCIA
  UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
  DIMENSIONES:
  224 x 224 mm. (e=10m)
  20: 447 x 447 mm. (10m<h≤20m)
  30: 670 x 670 mm. (20m<h≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN
  (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN
  (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
  (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
  (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE
  (EN SENTIDO DERECHO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE
  (EN SENTIDO IZQUIERDO)
  UBICACIÓN: EN PARED
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- RECORRIDO EVACUACIÓN
  UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  420 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
  UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  420 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
  UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
  320 x 160 mm. (e=10m)
  20: 632 x 316 mm. (10m<h≤20m)
  30: 948 x 474 mm. (20m<h≤30m)
- PROHIBICIÓN ASCENSOR
  UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR
  DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO

LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:

NOTAS:
LOS DIBUJOS DE DETALLE PREVALECEN SIEMPRE SOBRE LOS DIBUJOS GENERALES.
TODAS LAS DIMENSIONES SE COMPRUEBAN EN LA OBRA, NUNCA TOMADAS DEL PLANO.
LOS DIBUJOS CONSTRUCTIVOS SE COMPRUEBAN CON LOS DE ARQUITECTURA DEBIENDO LOS
ELEMENTOS DIBUJADOS, LOS RÓTULOS Y PLANOS DE MOBILIARIO.
LOS DIBUJOS DE DETALLE PREVALECEN SIEMPRE SOBRE LOS DIBUJOS GENERALES.
TODOS LOS DESNIVELES DE PAREDES, TECHOS Y SUELOS SERÁN REPLANTEADOS EN OBRA.
TODAS LAS COTAS PLANIMÉTRICAS Y ALTIMÉTRICAS DEBERÁN RESPETAR LOS DIBUJOS DE TIPOS DE HUECO.

ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE LOS AUTORES Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO, DIVULGADO O COPIADO,
PARCIAL O TOTALMENTE, SIN EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS. TODOS LOS DERECHOS ESTÁN
PROTEGIDOS POR LA LEGISLACIÓN EN VIGOR.

0 1 2 5 10m.

PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA12 | PLANO DE: HOTEL. PLANTA TIPO 1 (PL. CUARTA nivel+16.60m, QUINTA +19.90m y SEXTA 23.20m)
SEÑALIZACION DE EVERGENCIA

PROYECTO DE EJECUCIÓN — JULIO 2008

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS, PALMA DE MALLORCA
ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI

ARCHIVO: B02406_PA12_SEÑ.dwg	FECHA: JULIO 2008	DIN A0 ESCALAS 1:100	ANJULA AL Nº:
ASESORES: Estructura	NB 35, SL. Ing.		
Acustica	Higini Arau, Ing.	COLABORADORES:	Imelda Julia Conte, Ana Murillo, Rafael Ehlert, Sofia Cecchinne, Virginia H. Sumiko, Cesar Varela uriel.
Instalaciones	JG, Ing.		
Iluminación	A. L. S. Architectural Lighting Solutions		

Versión: Arquitectura 9 de Junio de 2008