LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1 (d=distancia máxima de observación)

(pulsador de alarma)	UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)
(boca de incendio)	UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)
(extintor)	UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONFORMES A UNE 23034-88 (d=distancia máxima de observación)

Señal	Dimensiones
SALIDA HABITUAL UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES:	224 x 224 mm. (d<10m) 20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m) 30: 670 x 670 mm. (20m<d<30m)
SALIDA EMERGENCIA UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES:	224 x 224 mm. (d<10m) 20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m) 30: 670 x 670 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACIÓN UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDIENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDIENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)	320 x 160 mm. (d<10m) 20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m) 30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
PROHIBICIÓN ASCENSOR UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR	DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO

NO UTILITZAR EN CASO DE INCENDIOS

LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:

Versión Arquitectura 28 de Mayo de 2007



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA05	PLANO DE: PALACIO CONGRESOS. PLANTA CUARTA (nivel +16.10/+16.97m/+17.85m) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCIÓN	JULIO 2008
PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS. PALMA DE MALLORCA	ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI
ARCHIVO: B02406_PA05_SEÑ.dwg	FECHA: Julio 2008
DIN A1_ ESCALAS:1/200	ANULA AL Nº:

ASESORES:	
Estructura	NB 35. SL., Ing.
Acústica	Higini Arau, ing.
Instalaciones	JG, ing.
Iluminación	A.L.S. Architectural Lighting Solutions
Colaboradores en Mallorca	C.M.V.Arquitectos.

COLABORADORES: João Gois, Maria João Costa, Edurne Pradera, Idoia Alonso, Isabel Oyaga, Sergio RioTinto, Andreas Bovin, arqs.