LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1
(d=distancia máxima de observación)

- UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS — DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)
- UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS — DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)
- UBICACIÓN: EN PARED, SOBRE ELEMENTOS — DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONFORMES A UNE 23034-88
(d=distancia máxima de observación)

SALIDA HABITUAL
UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
DIMENSIONES:
224 x 224 mm. (d<10m)
20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m)
30: 670 x 670 mm. (20m<d<30m)

SALIDA EMERGENCIA
UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA
DIMENSIONES:
224 x 224 mm. (d<10m)
20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m)
30: 670 x 670 mm. (20m<d<30m)

RECORRIDO EVACUACIÓN
(EN SENTIDO DERECHO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

RECORRIDO EVACUACIÓN
(EN SENTIDO IZQUIERDO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
(EN SENTIDO DERECHO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE
(EN SENTIDO IZQUIERDO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE
(EN SENTIDO DERECHO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE
(EN SENTIDO IZQUIERDO)
UBICACIÓN: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

RECORRIDO EVACUACIÓN
UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDIENTE
UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDIENTE
UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

PROHIBICIÓN ASCENSOR
UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR
DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO

LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA02	PLANO DE: PALACIO CONGRESOS. PLANTA PRIMERA (nivel +3.50m/+6.91m) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCIÓN	JULIO 2008
PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS. PALMA DE MALLORCA	ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI
ARCHIVO: B02406_PA02_SEÑ.dwg	FECHA: Julio 2008
DIN A1_ ESCALAS:1/200	ANULA AL Nº:

ASESORES:	
Estructura	NB 35. SL., Ing.
Acústica	Higini Arau, ing.
Instalaciones	JG, ing.
Iluminación	A.L.S. Architectural Lighting Solutions
Colaboradores en Mallorca	C.M.V.Arquitectos.

COLABORADORES: João Gois, Maria João Costa, Edurne Pradera, Idoia Alonso, Isabel Oyaga, Sergio RioTinto, Andreas Bovin, arqs.