LEYENDA

SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

CARACTERÍSTICAS CONFORME A UNE 23033-1
(Tendencia máxima de observación)

	UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (a=0m)
	UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (a=0m)
	UBICACIÓN EN PARED,SOBRE ELEMENTOS DIMENSIONES 210x210mm (a=0m)

SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONFORMES A UNE 23034-88
(Tendencia máxima de observación)

	SALIDA HABITUAL UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES
	224 x 224 mm. (a=10m)
	20: 447 x 447 mm. (10m<a≤20m)
	30: 672 x 672 mm. (20m<a≤30m)
	SALIDA EMERGENCIA UBICACIÓN: SOBRE LA PUERTA DIMENSIONES
	224 x 224 mm. (a=10m)
	20: 447 x 447 mm. (10m<a≤20m)
	30: 670 x 670 mm. (20m<a≤30m)
	RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)

	RECORRIDO EVACUACIÓN (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	RECORRIDO EVACUACIÓN UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)

	ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO DERECHO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	ESCALERA EVACUACIÓN ASCENDENTE (EN SENTIDO IZQUIERDO) UBICACIÓN: EN PARED
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	RECORRIDO EVACUACIÓN UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)

	ESCALERA EVACUACIÓN DESCENDENTE UBICACIÓN: EN BANDEROLA (DOBLE)
	320 x 160 mm. (a=10m)
	20: 632 x 316 mm. (10m<a≤20m)
	30: 948 x 474 mm. (20m<a≤30m)
	PROHIBICIÓN ASCENSOR UBICACIÓN: EN PUERTA ASCENSOR DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO



LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALÍTICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES:



PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.

PA03	PLANO DE: PALACIO CONGRESOS. PLANTA SEGUNDA (nivel +9.50m) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCIÓN	JULIO 2008

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS, PALMA DE MALLORCA

ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI

ARCHIVO: B02-606_PA03_SEÑ.dwg	FECHA: JULIO 2008
DIN A1, ESCALAS:1:200	ANULA AL Nº:

ASESORES:

Estructura	MB 36, SL. Ing.
Acústica	Higini Arau, Ing.
Instalaciones	JG Ing.
Iluminación	FLUZ Architectural Lighting Solutions
Colaboradores en Mallorca	CAN Y Arquitectos

COLABORADORES: Julio Gale, Madle Julia Costa, Edurne Pradera, Maria Alonso, Ibahim Ouaga, Sergio Martínez, Andrea Bonilla, Jordi

Versión: Arquitectura 25 de Mayo de 2007